


Согласовано:

Руководитель организации

 _____ (подпись)	<u>Шохин Ю. Н.</u> _____ (Ф.И.О.)
<u>"23"</u> <u>марта</u> _____ (дата)	<u>2022 г.</u> _____

**Отчет о выполнении производственной программы
Муниципальное предприятие городского округа Саранск "Саранское водопроводно-
канализационное хозяйство"**

(наименование организации)

холодное водоснабжение

(сфера деятельности)

за 2021 год

(период)

Раздел 1. Планируемые и фактические объемы подачи воды (Баланс водоснабжения)

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Утверждено РСТ Республики Мордовия на 2021 год			Факт за 2021 год (от организации)			Отклонение (+,-)
			год	1 пол.	2 пол.	год	1 пол.	2 пол.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Водоподготовка								
1.1.	Объем поданной воды из источников водоснабжения:	тыс.м ³	24435,24	12217,62	12217,62	23856,70	11990,98	11865,71	-578,54
1.1.1	из поверхностных источников	тыс.м ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	из подземных источников	тыс.м ³	24435,24	12217,62	12217,62	23856,70	11990,98	11865,71	-578,54
1.1.3.	доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения	тыс.м ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	По способу определения количества поданной воды	тыс.м ³	24435,24	12217,62	12217,62	23856,70	11990,98	11865,71	-578,54
1.2.1	по приборам учета	тыс.м ³	24435,24	12217,62	12217,62	23856,70	11990,98	11865,71	-578,54
1.2.2.	расчетным методом	тыс.м ³	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Объем воды, прошедший водоподготовку (пропущено воды через очистные сооружения)	тыс.м ³	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Объем питьевой воды, поданной в сеть	тыс.м ³	24435,24	12217,62	12217,62	23856,70	11990,98	11865,71	-578,54
1.5.	Объем технической воды, поданной в сеть	тыс.м ³	0,00			0,00			0,00
2.	Транспортировка воды (питьевой или технической)								
2.1.	Объем воды, поступившей в сеть:	тыс.м ³	24435,24	12217,62	12217,62	23856,70	11990,98	11865,71	-578,54
2.1.1.	от собственных источников	тыс.м ³	24435,24	12217,62	12217,62	23856,70	11990,98	11865,71	-578,54
2.1.2.	от других операторов	тыс.м ³	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	получено от других территорий, дифференцированных по тарифу	тыс.м ³	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Потери воды	тыс.м ³	4887,05	2443,52	2443,52	4813,08	2467,30	2345,78	-73,97
2.2.1.	потери воды в процентах	%	20,00%	20,00%	20,00%	20,17%	20,58%	19,77%	0,00
2.3.	Потребление на собственные нужды	тыс.м ³	10,63	5,32	5,32	10,63	5,32	5,32	0,00
2.4.	Объем воды, отпущенной из сети	тыс.м ³	19537,56	9768,78	9768,78	19032,99	9518,37	9514,62	-504,57
2.5.	Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу	тыс.м ³	0,00			0,00			0,00
3.	Отпуск питьевой (технической) воды								
3.1.	Объем воды, отпущенной абонентам:	тыс.м ³	19537,56	9768,78	9768,78	19032,98	9907,04	9125,94	-504,58
3.1.1.	по приборам учета	тыс.м ³	18951,43	9475,72	9475,72	18091,59	9435,94	8655,65	-859,84
3.1.2.	по нормативам	тыс.м ³	586,13	293,06	293,06	941,39	471,10	470,29	355,27
3.2.	Для приготовления горячей воды	тыс.м ³	0,00			0,00			0,00
3.3.	При дифференциации тарифов по объемам	тыс.м ³	0,00			0,00			-
3.4.	Отпуск воды по абонентам (категориям потребителей) всего, в т.ч.:	тыс.м ³	19549,29	9774,64	9774,64	19190,30	9539,43	9650,88	-358,98
3.4.1.	органам организации, осуществляющим водоснабжение	тыс.м ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.1.	Организация 1	тыс.м ³	0,00			0,00			0,00
3.4.1.2.	Организация 2	тыс.м ³	0,00			0,00			0,00
3.4.1.3.	Организация n	тыс.м ³	0,00			0,00			0,00
3.4.2.	собственным абонентам	тыс.м ³	19502,33	9751,17	9751,17	19143,35	9515,95	9627,40	-358,98
3.4.2.1.	бюджетные потребители	тыс.м ³	999,76	499,88	499,88	937,45	468,30	469,15	-62,31
3.4.2.2.	население	тыс.м ³	11428,34	5714,17	5714,17	11592,97	5715,73	5877,24	164,63
3.4.2.3.	прочие потребители	тыс.м ³	7074,23	3537,12	3537,12	6612,93	3331,93	3281,01	-461,30
3.4.3.	на нужды предприятия (другие виды производственной деятельности)	тыс.м ³	46,96	23,48	23,48	46,96	23,48	23,48	0,00
4.	Объем воды, отпускаемый новым абонентам	тыс.м ³	0,00			0,00			0,00
4.1.	Увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением новых абонентов	тыс.м ³	0,00			0,00			0,00
4.2.	Снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения	тыс.м ³	0,00			0,00			0,00
5.	Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета	тыс.м ³	0,00			0,00			0,00
6.	Темп изменения потребления воды	%	x	x	x	x	x	x	x

Исполнитель:

Начальник абон-кого отдела  М. В. Крысанов

Зам.нач.ПЭО  Е. Ю. Егорычева

(ФИО, подпись, должность)

Раздел 2. Плановые и фактические значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения




Муниципальное предприятие городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство"

(наименование организации)

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2021 год	
			План	Факт (от организации)
1.1. Показатели качества питьевой воды				
1.1.1.	Наличие контроля качества товаров и услуг	%	100,00	96,97
	Количество проб воды на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения, в том числе:	ед.	5 278	5 118
	-в источниках водоснабжения	ед.	410	336
	-в распределительной сети	ед.	4 868	4 782
	Нормативное количество проб воды на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения, в том числе:	ед.	5 278	5 278
	-в источниках водоснабжения	ед.	410	410
	-в распределительной сети	ед.	4 868	4 868
1.1.2.	Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям	%	0,00	0,00
	Количество проб, не соответствующих нормативам, в том числе:	ед.	0	0
	-в источниках водоснабжения	ед.	0	0
	Доля проб питьевой воды на источниках водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00
	-в распределительной сети	ед.	0	0
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00
1.2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения				
1.2.1.	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры	ед./км	0,23	0,05
	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры	ед.	127	30
1.2.2.	Протяженность сетей (всех видов в одноструйном представлении)	км	552,91	576,91
	Справочно: диаметр от 50мм до 250мм	км	336,63	316,51
	диаметр от 250мм до 500мм	км	119,01	114,04
	диаметр от 500мм до 1000мм	км	70,79	99,75
	диаметр от 1000мм	км	26,49	46,61
1.2.3.	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)	час./день	24,00	24,00
	Численность населения, получающего услуги	чел.	306 013	304 694
	Количество часов предоставления услуг	час	8 760	8 760
	Количество случаев ограничения подачи холодной воды (более 12 часов в сутки)	ед.	0	0
	Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды	%	16,99	15,22
	Численность населения, затронутых ограничениями подачи холодной воды	чел.	52 004	46 365
1.2.4.	Остаточная стоимость основных фондов системы водоснабжения, находящихся в распоряжении организации не зависимо от формы владения, в том числе:	тыс. руб.	931 161,00	1 217 971,50
	-оборудование водозаборов	тыс. руб.	34 808,40	37 593,49
	-оборудование системы очистки воды	тыс. руб.	0,00	0,00
	-оборудование системы транспортировки воды	тыс. руб.	896 352,60	1 180 378,02
	Износ систем коммунальной инфраструктуры, в том числе:	%	17,26	16,27
	-оборудование водозаборов	%	74,89	71,84
	-оборудование системы очистки воды	%	0,00	0,00
	-оборудование системы транспортировки воды	%	15,02	14,50
	Фактический срок службы оборудования, в том числе:	лет		
	-оборудование водозаборов	лет	10,19	9,55
	-оборудование системы очистки воды	лет	0,00	0,00
	-оборудование системы транспортировки воды	лет	9,41	6,48
	Нормативный срок службы оборудования, в том числе:	лет		
	-оборудование водозаборов	лет	13,60	13,30
	-оборудование системы очистки воды	лет	0,00	0,00
	-оборудование системы транспортировки воды	лет	62,64	44,70
	Возможный остаточный срок службы оборудования, в том числе:	лет		
	-оборудование водозаборов	лет	3,42	3,75
	-оборудование системы очистки воды	лет	0,00	0,00
	-оборудование системы транспортировки воды	лет	53,23	38,22
1.2.5.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	45,63	41,47
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене:	км	252,32	239,23
	Справочно: диаметр от 50мм до 250мм	км	144,99	134,09
	диаметр от 250мм до 500мм	км	58,10	55,95
	диаметр от 500мм до 1000мм	км	35,19	35,14
	диаметр от 1000мм	км	14,04	14,04

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2021 год	
			План	Факт (от организации)
1.3. Показатели эффективности использования ресурсов (удельное ресурсопотребление)				
1.3.1.	Коэффициент потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке	ед./км.	8,8	8,3
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	20,00	20,17
	Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке	тыс. куб. м.	4887,05	4813,08
	Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть	тыс. куб.м.	24435,24	23856,70
1.3.2.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки (очистки) питьевой воды	кВт.ч./ куб. м.	0,00	0,00
	общее (годовое) количество электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки (очистки) питьевой воды	тыс кВтч	0,00	0,00
	общий (годовой) объем питьевой воды, в отношении которого осуществляется водоподготовка	тыс куб.м.	0,00	0,00
	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе подъема и транспортировки питьевой воды	кВт.ч./ куб. м.	2,06	2,02
	общее (годовое) количество электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды	тыс кВтч	40275,56	38443,46
	общий (годовой) объем транспортируемой питьевой воды	тыс куб. м.	19537,56	19032,98
1.3.3.	Удельное водопотребление	куб.м./чел.	37,35	38,05
	Объем питьевой воды, отпускаемый населению	тыс. куб. м.	11428,34	11592,97
1.3.4.	Коэффициент использования установленной мощности	%	49,22	47,40
	среднесуточный объем производства холодной воды	куб.м./сут	66945,86	65360,81
	установленная мощность используемого оборудования (паспортная величина)	куб.м./сут	136000	137898

Исполнитель:

Начальник
лаборатории  О. Н. Байгушева
И.о. Начальника ПТО  В. Малашкин
Зам.нач.ПТО  Е. Ю. Егорычева

(ФИО, должность, подпись)

Рис. 3. Перечень факторовыдающих организаций по результату объектов централизованной системы водоснабжения, микропрямки направленные на улучшение качества обслуживания абонентов и энергоэффективности на 2021 год

[illegible]

2.64	ПНС ул. С. Гуркина 48 (проект)		0,00	10,05	10,05															отсутствует	Проектные calculations в 2011, от 11.08.11
2.65	ВНС №15 (проект)		0,00	14,51	14,51															отсутствует	Проектные calculations в 2011, от 11.08.11
2.66	Проект водопроводной сети по ул. Толстого 62		0,00	22,60	22,60															отсутствует	Проектные calculations в 2011, от 11.08.11
2.67	Проект водопроводной сети по ул. Толстого 62, от СГП		0,00	32,85	32,85															отсутствует	Проектные calculations в 2011, от 11.08.11
2.68	Проект водопроводной сети по ул. Толстого 62, от СГП		0,00	314,31	314,31															отсутствует	Проектные calculations в 2011, от 11.08.11
2.69	Проект бур. скважины ПЛ-5120 (от №1456)		0,00	0,45	0,45															отсутствует	Проектные calculations в 2011, от 11.08.11
2.70	ВНС №23 (проект)		0,00	5,04	5,04															отсутствует	Проектные calculations в 2011, от 11.08.11
2.71	ПНС ул. Т. Бабкина 11 (проект)		0,00	4,38	4,38															отсутствует	Проектные calculations в 2011, от 11.08.11
2.72	ПНС ул. Бетугурская 1220 (проект)		0,00	4,87	4,87															отсутствует	Проектные calculations в 2011, от 11.08.11
2.73	ВНС №7 (проект)		0,00	5,27	5,27															отсутствует	Проектные calculations в 2011, от 11.08.11
2.74	ВНС 2-го участка ПНС (проект) №2		0,00	76,15	76,15															отсутствует	Проектные calculations в 2011, от 11.08.11
2.75	ВНС 2-го участка ПНС (проект) №4		0,00	71,41	71,41															отсутствует	Проектные calculations в 2011, от 11.08.11
2.76	ВНС 2-го участка ПНС (проект) №5		0,00	0,95	0,95															отсутствует	Проектные calculations в 2011, от 11.08.11
2.77	ПНС (проект) в микрорайоне Рязанский		0,00	4,38	4,38															отсутствует	Проектные calculations в 2011, от 11.08.11
2.78	ВНС (проект) в микрорайоне Рязанский		0,00	0,75	0,75															отсутствует	Проектные calculations в 2011, от 11.08.11
2.79	Проект водопроводной сети по ул. Толстого, 21 (от №200000003)		0,00	40,87	40,87															отсутствует	Проектные calculations в 2011, от 11.08.11
2.80	Проект дренажной канализации по ул. Струковская 2		0,00	146,83	146,83															отсутствует	Проектные calculations в 2011, от 11.08.11
2.81	Проект канализации по ул. Струковская 2		0,00	83,95	83,95															отсутствует	Проектные calculations в 2011, от 11.08.11
2.82	Проект водопроводной сети по ул. Толстого, 21 (от №200000003)		0,00	11,65	11,65															отсутствует	Проектные calculations в 2011, от 11.08.11
2.83	Проект водопроводной сети по ул. Толстого, 21 (от №200000003)		0,00	12,06	12,06															отсутствует	Проектные calculations в 2011, от 11.08.11
2.84	Проект водопроводной сети по ул. Толстого, 21 (от №200000003)		0,00	10,46	10,46															отсутствует	Проектные calculations в 2011, от 11.08.11
2.85	Проект водопроводной сети по ул. Толстого, 21 (от №200000003)		0,00	107,34	107,34															отсутствует	Проектные calculations в 2011, от 11.08.11
2.86	Проект водопроводной сети по ул. Толстого, 21 (от №200000003)		0,00	9,27	9,27															отсутствует	Проектные calculations в 2011, от 11.08.11
2.87	Проект водопроводной сети по ул. Толстого, 21 (от №200000003)		0,00	10,89	10,89															отсутствует	Проектные calculations в 2011, от 11.08.11
2.88	ВНС 2-го участка ПНС (проект) №1		0,00	55,95	55,95															отсутствует	Проектные calculations в 2011, от 11.08.11
2.89	ВНС №1 (проект)		0,00	4,45	4,45															отсутствует	Проектные calculations в 2011, от 11.08.11
2.90	ПНС ул. Кирова 11 (проект)		0,00	16,05	16,05															отсутствует	Проектные calculations в 2011, от 11.08.11
2.91	ВНС №23 "Ян" (проект)		0,00	13,62	13,62															отсутствует	Проектные calculations в 2011, от 11.08.11
2.92	ВНС 2-го участка ПНС (проект) №1		0,00	16,27	16,27															отсутствует	Проектные calculations в 2011, от 11.08.11
2.93	ВНС 2-го участка ПНС (проект) №2		0,00	4,56	4,56															отсутствует	Проектные calculations в 2011, от 11.08.11
2.94	ВНС 2-го участка ПНС (проект) №3		0,00	2,18	2,18															отсутствует	Проектные calculations в 2011, от 11.08.11
2.95	ВНС 2-го участка ПНС (проект) №4		0,00	20,33	20,33															отсутствует	Проектные calculations в 2011, от 11.08.11
2.96	ВНС 2-го участка ПНС (проект) №5		0,00	18,20	18,20															отсутствует	Проектные calculations в 2011, от 11.08.11
2.97	ВНС 2-го участка ПНС (проект) №6		0,00	18,20	18,20															отсутствует	Проектные calculations в 2011, от 11.08.11
2.98	ВНС 2-го участка ПНС (проект) №7		0,00	4,63	4,63															отсутствует	Проектные calculations в 2011, от 11.08.11
2.99	ВНС 2-го участка ПНС (проект) №8		0,00	2,06	2,06															отсутствует	Проектные calculations в 2011, от 11.08.11
2.100	Проект водопроводной сети по ул. Толстого 228		0,00	44,89	44,89															отсутствует	Проектные calculations в 2011, от 11.08.11

№ п/п	Месяц	Поставщик	Напряжение	Объем электроэнергии, (тыс.кВтч)	Мощность на розничном рынке (от 670 кВт до 10 Мвт), тыс.кВт	Стоимость, электроэнергии без НДС (тыс. руб.)	Стоимость, электроэнергии с НДС (тыс. руб.)	Тариф по электроэнергии без НДС (руб./кВтч)	Тариф по электроэнергии с НДС (руб./кВтч)	Тариф за мощность без НДС (руб./кВт)	Тариф за мощность с НДС (руб./кВт)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СН2	2372,99		6769,73	8123,67	2,8528	3,4234		
			мощность		5,509	5394,83	6473,80			979,3474	1175,2168
		ООО "Горсветэлектросбыт"	СН2	239,18		1242,70	1491,24	5,1957	6,2348		
		ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"	НН	10,67		76,82	92,19	7,1992	8,6391		
			СН2	196,66		623,53	748,24	3,1706	3,8047		
			мощность		0,43	420,46	504,55			973,2854	1167,9425
6	июнь	"ВАТТ-Электросбыт"	НН	45,17		332,07	398,49	7,3510	8,8212		
			СН2	2291,63		7105,79	8526,94	3,1008	3,7209		
			мощность		5,291	5122,91	6147,49			968,3040	1161,9648
		ООО "Горсветэлектросбыт"	СН2	235,23		1257,39	1508,87	5,3453	6,4143		
		ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"	НН	9,94		74,83	89,80	7,5274	9,0329		
			СН2	209,06		760,31	912,37	3,6369	4,3643		
			мощность		0,43	418,16	501,79			963,4912	1156,1895
7	июль	ИП Ташаев В.А.	СН2	9,72		84,88	84,88	8,7300	8,7300		
		"ВАТТ-Электросбыт"	НН	97,93		724,10	868,92	7,3944	8,8732		
			СН2	2990,38		8162,86	9795,43	2,7297	3,2756		
			мощность		7,470	7187,92	8625,50			962,2035	1154,6442
		ООО "Горсветэлектросбыт"	СН2	242,91		1321,71	1586,05	5,4412	6,5294		
			НН	6,31		48,48	58,17	7,6791	9,2149		
		ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"	НН	13,49		102,90	123,48	7,6291	9,1549		
			СН2	210,37		793,42	952,11	3,7716	4,5260		
			мощность		0,44	423,67	508,41			958,5375	1150,2450
8	август	"ВАТТ-Электросбыт"	НН	189,12		1426,00	1711,20	7,5402	9,0482		
			СН2	2894,73		8326,79	9992,15	2,8765	3,4518		
			мощность		7,190	6992,22	8390,67			972,5467	1167,0561
		ООО "Горсветэлектросбыт"	СН2	246,13		1383,41	1660,10	5,6208	6,7449		
			НН	2,14		16,82	20,18	7,8589	9,4306		
		ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"	НН	10,46		81,69	98,03	7,8089	9,3706		
			СН2	188,47		675,97	811,17	3,5867	4,3040		
			мощность		0,43	418,40	502,08			973,0137	1167,6165
9	сентябрь	"ВАТТ-Электросбыт"	НН	140,20		1057,47	1268,96	7,5427	9,0513		
			СН2	2881,70		8206,39	9847,67	2,8478	3,4173		
			мощность		7,274	7215,68	8658,82			992,0430	1190,4516

№ п/п	Месяц	Поставщик	Напряжение	Объем электроэнергии, (тыс.кВтч)	Мощность на розничном рынке (от 670 кВт до 10 Мвт), тыс.кВт	Стоимость электроэнергии без НДС (тыс. руб.)	Стоимость электроэнергии с НДС (тыс. руб.)	Тариф по электроэнергии без НДС (руб./кВтч)	Тариф по электроэнергии с НДС (руб./кВтч)	Тариф за мощность без НДС (руб/кВт)	Тариф за мощность с НДС (руб/кВт)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ООО "Горсветэлектробыт"	СН2	241,10		1367,27	1640,72	5,6710	6,8052		
		НН	НН	1,98		15,57	18,69	7,8493	9,4192		
		ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"	НН	14,20		110,75	132,90	7,7993	9,3592		
		НН	СН2	189,86		698,21	837,85	3,6776	4,4131		
		мощность	мощность		0,42	419,61	503,53			991,9850	1190,3820
10	октябрь	"ВАТТ-Электробыт"	НН	138,97		1012,49	1214,98	7,2856	8,7428		
		СН2	СН2	2964,04		8102,28	9722,74	2,7335	3,2802		
		мощность	мощность		7,244	7289,99	8747,99			1006,4129	1207,6955
		СН2	СН2					0,0000	0,0000		
		ООО "Горсветэлектробыт"	НН	13,43		102,89	123,47	7,6588	9,1905		
		ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"	СН2	435,10		1961,80	2354,15	4,5089	5,4106		
		мощность	мощность		0,426	427,29	512,74			1003,0220	1203,6264
11	ноябрь	"ВАТТ-Электробыт"	НН	134,70		1001,74	1202,09	7,4367	8,9241		
		СН2	СН2	2899,11		7755,42	9306,50	2,6751	3,2101		
		мощность	мощность		7,418	7428,20	8913,84			1001,4350	1201,7220
		СН2	СН2					0,0000	0,0000		
		ООО "Горсветэлектробыт"	НН	13,62		105,38	126,45	7,7365	9,2838		
		ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"	СН2	423,39		1930,38	2316,46	4,5593	5,4712		
		мощность	мощность		0,42	419,18	503,01			998,0440	1197,6528
12	декабрь	"ВАТТ-Электробыт"	НН	147,37		1071,39	1285,67	7,2700	8,7240		
		СН2	СН2	2987,32		7824,94	9389,93	2,6194	3,1433		
		мощность	мощность		7,539	7285,87	8743,04			966,4773	1159,7727
		СН2	СН2					0,0000	0,0000		
		ООО "Горсветэлектробыт"	НН	14,58		109,89	131,87	7,5377	9,0452		
		ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"	СН2	433,21		1909,29	2291,14	4,4073	5,2887		
		мощность	мощность		0,46	441,48	529,77			959,7367	1151,6840
		СН2	СН2	4,45		38,80	38,80	8,7300	8,7300		
		ИП Топкаев В.А.	х	38443,46		204883,64	245794,64	3,2112	3,8518	980,8734	1177,0481
	Итого	х	х	38443,46	83,021	204883,64	245794,64	5,3295	6,3937		
	Итого с мощностью										

Исполнитель: _____ Парфелкина Г.И. экономист ПЭО
(ФИО, должность, подпись)

Парфелкина